

**CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO SEGÚN LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA DECISIÓN 96/603/CE**

Solicitante:	YESYFORMA EUROPA, S.A. Pol. Industrial nº 1 Ctra. La Zaida-Sástago s/n <u>50780-SÁSTAGO (Zaragoza)</u>
Laboratorio emisor:	AFITI-LICOF Organismo notificado nº: 1168
Producto:	Placa de techo desmontable de escayola. Fabricante: Yesyforma Europa, S.A. Referencias: "YESYFORMA ESPESOR 21 MM"

**Contenido del Informe**

1.- Objeto del informe	Página 3
2.- Descripción del producto objeto de clasificación	Página 3
3.- Documentos de referencia	Página 3
4.- Clasificación	Página 4

ANEXO 1: Documentación Técnica	Página 6

El presente Informe Técnico nº 1453T08-2 anula y sustituye al Informe Técnico nº 1453T08 emitido en fecha 03-abr-08.

La información contenida en este Informe Técnico tiene carácter confidencial, por lo que el Laboratorio no facilitará a terceros información relativa a este Informe, salvo que lo autorice el Solicitante.

El presente Informe Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio.



1.- OBJETO DEL INFORME

El objeto del presente informe técnico es determinar la clasificación de la Reacción al Fuego sin necesidad de ensayo posterior, a la placa de techo desmontable de escayola, denominada por el solicitante como "YESYFORMA ESPESOR 21 MM" según las condiciones establecidas en la Decisión 96/603/CE de 4 de octubre de 1996 por lo que se establece la lista de productos clasificados en la clase A "sin contribución al fuego" y en la Decisión 2000/605/CE que modifica la Decisión 96/603/CE.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE CLASIFICACIÓN

Placa de techo desmontable de escayola de 21 mm de espesor, con una densidad de 10 kg/m³, de color blanco y aspecto liso.

Las principales características descriptivas del producto han sido suministradas por el solicitante. Dicha información se incluye en el Anexo 1 del presente Informe Técnico.

Documentación:

La memoria técnica incluida en el presente informe ha sido recepcionada en fecha 11-mar-08.

3.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

- Decisión 96/603/CE "Comisión de 4 de octubre de 1996, por la que se establece la lista de productos clasificados en la clase A, "sin contribución al fuego", prevista en la Decisión 94/611/CE por la que se aplica el artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo sobre los productos de construcción".
- Decisión 2000/605/CE "Comisión de 26 de septiembre de 2000, que modifica la Decisión 96/603/CE".

DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE

4.- CLASIFICACIÓN

Los productos "YESYFORMA ESPESOR 21 MM", "YESYFORMA ESPESOR 25 MM" y "YESYFORMA ESPESOR 30 MM" cumplen con los requisitos de la decisión 96/603/CE Comisión de 4 de octubre de 1996, por la que se establece la lista de productos clasificación en la clase A, "sin contribución al fuego" en lo que respecta a:

-Placa de techo desmontable de escayola que contengan $\leq 1\%$ en masa o volumen (cualquiera que sea el valor menor) de materia orgánica distribuida homogéneamente (aparte del adhesivo) en cada una de sus capas.


Y por lo tanto en relación con su comportamiento de reacción al fuego se clasifica:

Clasificación de la Reacción al Fuego

Comportamiento al Fuego
A1

[Presentación de la clasificación según la norma UNE-EN 13501-1:2007 "Clasificación en función del comportamiento frente al Fuego de productos de construcción y elementos para edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de Reacción al Fuego".]

Toledo, 21 de septiembre de 2011

  
Documento Firmado Digitalmente

Fdo: Agustín Garzón Cabrerizo
Director Técnico del LICOF

Fdo: Antonio Galán Penalva
Director Técnico del Laboratorio
de Reacción al Fuego



DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE